

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80

tel.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 17 92



ELIKOPOL BK
Sp. z o. o.
Ul. Gotycka 11
43-309 Bielsko - Biala

Nasz znak: IDM-NN / 5316 / 643 / 2005 Wasz znak:

Data: Warszawa
09.09.2005 r.

Dotyczy:

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2005 Instytut Badawczy Dróg i Mostów informuje, że badania materiałów geosyntetycznych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym przeprowadza się zgodnie z normami ujętymi w Zharmonizowanej Normie Europejskiej PN-EN 13249:2002 „Geotekstylii i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)” przyjętej do stosowania w Polsce. Norma ta nie zawiera odniesienia do konkretnego sposobu produkcji materiałów geosyntetycznych. Określenie w specyfikacji projektowej metody produkcji może w

Sprawę prowadzi:

Adres: ul. Jagiellońska 80
PL 03-301 Warszawa

Konto bankowe: BPH PBK S.A. I O/Warszawa
83 1060 0076 0000 3200 0066 7929

Tel. Dyrekcja (sekr.) (0-22) 811-03-83
centrala (0-22) 811-32-31
Fax: (0-22) 811-17-62

REGON: P. 000127686-2:000000
65-3-772-01007

NIP: 525-000-78-61

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80

tel.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 17 92



szczególnych przypadkach wskazywać na konkretnego producenta lub dostawcę. Technologia wytwarzania i stosowane surowce mają jednak duży wpływ na właściwości gotowego wyrobu (np. wytrzymałość, wydłużenie, odporność na promieniowanie UV, zdolność kotwienia w gruncie itp.). Cechy te powinny być wyznaczane na podstawie badań zgodnych z odpowiednimi normami np.:

- *PN-ISO 10319:1996* Geotekstylii. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek
- *PN-EN ISO 13431:2002* Geotekstylii i wyroby pokrewne. Wyznaczanie pelzania podczas rozciągania i zniszczenia przy pelzaniu
- *PN-EN 12224:2002* Geotekstylii i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Tomasz Kula

Sprawę prowadzi:

Adres: ul. Jagiellońska 80
PL 03-301 Warszawa

Konto bankowe: BPH PEK S.A. I O/Warszawa
83 1060 0076 0000 3200 0066 7929

Tel. Dyrekcja (sekr.) (0-22) 811-03-83
centrale (0-22) 811-32-31
Fax: (0-22) 811-17-92

REGON: P-000127886-21000000
65-3-772-01007
NIP: 525-000-76-61